

100年公務人員特種考試一般警察人員考試、
100年公務人員特種考試警察人員考試及
100年特種考試交通事業鐵路人員考試試題

等 別：三等警察人員考試
類 科：消防警察人員
科 目：消防與災害防救法規（包括消防法及施行細則、災害防救法及施行細則、爆竹煙火管理條例及施行細則、公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法、緊急救護辦法、緊急醫療救護法及施行細則、直轄市縣市消防機關火場指揮及搶救作業要點）

考試時間：2 小時

座號：_____

※注意：禁止使用電子計算器。

甲、申論題部分：（50 分）

(一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
(二)請以藍、黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上作答。

- 一、請說明災害防救法及其施行細則相關條文中，有關於弱勢族群及疏散撤離之部分有那些？其作用分別為何？（10 分）
- 二、發生在新北市的五股煙火爆炸案中，針對爆竹煙火管理條例的實施，有那些具體的檢討方向？請區分為中央與地方政府不同辦理權責說明之。（15 分）
- 三、為落實防火管理，平時須建立火災預防管理編組，請依強化防火管理制度指導綱領，說明有關防火管理責任體系及應注意事項分別為何？（25 分）

乙、測驗題部分：（50 分）

代號：4506

(一)本測驗試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
(二)共 25 題，每題 2 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題或申論試卷上作答者，不予計分。

- 1 下列何者為消防法第 13 條第 1 項所定之一定規模以上供公眾使用建築物？
(A)總樓地板面積在 200 平方公尺以上之補習班或訓練班
(B)總樓地板面積在 300 平方公尺以上，其員工在 30 人以上之工廠
(C)總樓地板面積在 500 平方公尺以上，其員工在 50 人以上之工廠
(D)總樓地板面積在 500 平方公尺以上之餐廳
- 2 下列何種建築物設置之消防安全設備，無需委託專業機構辦理定期檢修？
(A)高度在 50 公尺以上之建築物 (B)樓層在 16 層以上之建築物
(C)地下建築物 (D)供公眾使用建築物
- 3 下列有關消防法所稱管理權人之敘述，何者正確？①領有使用執照或營利事業登記證之合法場所，係以現場實際負責人或依契約實際負責之人為管理權人 ②無獨立預算之鎮立圖書館，其管理權人為館長 ③所有權未區分之建築物，其管理權人為所有人，有租賃或借貸關係時，為承租人或使用人 ④連鎖店係由總公司直營，則管理權人為總公司之負責人
(A)③④ (B)①②④ (C)①②③ (D)②③④

- 4 某消防分隊配置各式消防車 7 部，雲梯消防車 1 部、化學消防車 1 部、水箱消防車 2 部、水庫消防車 1 部、救助器材車 1 部、救災指揮車 1 部，依直轄市、縣（市）消防機關配置標準規定，最多可配置消防人員數為：
- (A) 26 人 (B) 30 人 (C) 34 人 (D) 38 人
- 5 下列對於人民因災害失蹤時，有關死亡證明書聲請之敘述，何者正確？①死亡證明書之聲請，應於災害發生後 6 個月內為之 ②失蹤人尚生存者，檢察機關得依利害關係人之聲請，撤銷死亡證明書 ③失蹤人尚生存者，檢察機關得依本人之聲請，撤銷死亡證明書 ④撤銷死亡證明書之效力，準用民事訴訟法第 640 條規定
- (A) ②③④ (B) ①②④ (C) ①②③ (D) ①②③④
- 6 依災害防救法規定，下列何者情形得處新臺幣 3 萬元以上，15 萬元以下罰鍰？
- (A) 違反徵用、徵購救災機具或車輛裝備規定
(B) 規避、妨礙或拒絕進入業者營業場所或物資所在處所檢查
(C) 違反警戒區域內禁止進入或命其離去之規定
(D) 未經許可擅自使用緊急應變警報訊號
- 7 下列有關「劃定警戒區域，限制或禁止人民進入或命其離去」處分時機及執行規定之敘述，何者正確？①應於災害應變中心成立後 ②應由中央災害應變中心指揮官下令 ③應指定災害應變範圍 ④應予公告
- (A) ①②③④ (B) ②③④ (C) ①②③ (D) ①③④
- 8 某一建築物地下三層設置一間儲槽專用室，放置供緊急發電機使用之柴油儲槽一座（內容積為 3 公秉之非壓力儲槽）請問下列敘述何者正確？①該儲槽應於申請完工檢查前，委託中央主管機關指定之專業機構完成滿水檢查，並出具合格證明文件 ②倘該儲槽未設有固定式滅火設備者，其容量範圍為 2700 至 2850 公升 ③該室內儲槽場所僅能儲存閃火點在攝氏 40 度以上第四類公共危險物品 ④該儲槽應設置安全裝置 ⑤室內儲槽場所儲槽容量不得超過管制量之 40 倍，且第四類公共危險物品中之第二石油類及第三石油類，不得超過 2 萬公升。同一儲槽專用室設置二座以上儲槽時，其容量應合併計算
- (A) ①②③⑤ (B) ①②③④⑤ (C) ②③⑤ (D) ①②③
- 9 使用液化石油氣容器連接燃氣設施之場所，其使用量為 200 公斤，有關其使用安全管理規定，下列敘述何者正確？①設置自動緊急遮斷裝置 ②設置氣體漏氣警報器 ③以書面向各當地消防機關陳報 ④容器放置於室外者，應設有柵欄或圍牆 ⑤容器與用火設備保持 2 公尺以上距離
- (A) ②⑤ (B) ①③④ (C) ②④ (D) ②③⑤
- 10 你帶隊去檢查液化石油氣容器儲存場所，依據「公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法」第 70 條規定進行檢查，下列敘述何者正確？①應設置防止氣體滯留之有效通風裝置 ②應設置氣體漏氣自動警報設備 ③該場所應保持攝氏 35 度以下之溫度；容器並應防止日光之直射 ④假設該液化石油氣容器儲存場所總面積為 100 平方公尺，其通路面積至少需保留 20 平方公尺
- (A) ①②③ (B) ①②④ (C) ①③④ (D) ②③④
- 11 下列有關爆竹煙火安全管理，何者敘述正確？
- (A) 雜貨店販賣均有附加認可標示之連珠炮且火藥量合計為 1.5 公斤，應投保公共意外責任險
(B) 雜貨店櫃子發現一個未貼認可標示之連珠炮，老闆表示該連珠炮僅供陳列不販賣，則尚無違反「爆竹煙火管理條例」之規定
(C) 儲存摔炮類以外之一般爆竹煙火（不含排炮、連珠炮）火藥量為 200 公斤之場所，應設置爆竹煙火監督人
(D) 一般爆竹煙火之管制量為火藥量 5 公斤

- 12 甲地（直轄市）舉辦大型活動欲燃放特殊煙火，燃放煙火公司想至國外輸入並儲存於乙地（直轄市）合法儲存場所，請問依「爆竹煙火管理條例」第 14 條及第 16 條規定，下列敘述何者正確？①該公司需向甲地市政府取得燃放許可，方得向內政部申請該批特殊煙火之輸入許可 ②該批輸入之特殊煙火應運至合格儲存地點放置，並於通知乙地市政府清點數量後辦理封存 ③該批特殊煙火應於運出儲存地點前，將相關資料報請乙地與臨時儲存場所及甲地之直轄市、縣（市）政府備查後，始得運出儲存地點
- (A)③ (B)②③ (C)①③ (D)①②③
- 13 依據「直轄市縣市消防機關火場指揮及搶救作業要點」規定，有關「救火指揮官」之敘述，下列何者正確？①救火指揮官由消防局長擔任 ②火災初期由轄區消防分隊長擔任 ③劃定火場警戒區是救火指揮官任務之一 ④人員裝備管制站係由救火指揮官於室內安全樓層或室外適當處所設立 ⑤初期救火指揮官應攜火警地址登錄紙、甲、乙種搶救圖、搶救部署計畫圖、及其他相關搶救應變指南等資料出動
- (A)②④⑤ (B)②③④⑤ (C)②⑤ (D)①②③④⑤
- 14 主管機關派員檢查經許可之田野引火燃燒場所時，管理權人或現場有關人員違反「消防法」第 14 條第 2 項所定法規有關安全防護措施、禁止從事之區域、時間、方式或應遵行事項之規定者，處新臺幣多少元以下罰鍰？
- (A) 3 萬元 (B) 1 萬 5 千元 (C) 6 千元 (D) 3 千元
- 15 依「消防法」規定，未經主管機關許可擅自燃放天燈者，處新臺幣多少元以下罰鍰？
- (A) 3 千元 (B) 6 千元 (C) 1 萬 5 千元 (D) 3 萬元
- 16 主管機關依「消防法」第 14 條之 1 第 1 項規定派員至經申請許可得使用以產生火焰、火花或火星等方式，進行表演性質活動之供公眾使用建築物時，管理權人或現場有關人員拒絕檢查人員要求提供相關資料來檢查之請求者，處管理權人或行為人新臺幣多少元之罰鍰？
- (A) 3 萬元以上 15 萬元以下 (B) 2 萬元以上 10 萬元以下
(C) 1 萬元以上 5 萬元以下 (D) 3 千元以上 3 萬元以下
- 17 高層建築物消防安全設備之定期檢修，其管理權人應委託中央主管機關審查合格之專業機構辦理。又依「消防安全設備檢修專業機構管理辦法」第 4 條第 1 款規定：「檢修機構應置有專任之消防設備師及消防設備士合計達 A 人以上，其中消防設備師至少 B 人」。違反「消防法」第 7 條第 1 項規定從事消防安全設備之設計、監造、裝置及檢修者，處新臺幣 C 萬元以上 D 萬元以下罰鍰，而 A，B，C，D 各值為何？
- (A) A=30，B=10，C=3，D=15 (B) A=20，B=5，C=2，D=10
(C) A=10，B=2，C=1，D=5 (D) A=10，B=1，C=0.6，D=3
- 18 依「災害防救法」有關罰則規定，下述何者錯誤？
- (A)乘災害之際而故犯竊盜、恐嚇取財、搶奪、強盜之罪者，得依刑法之規定，加重其刑至二分之一
(B)未經許可擅自使用緊急應變所需警報訊號之種類、內容、樣式及方法者，處新臺幣 10 萬元以上 50 萬元以下罰鍰
(C)不從被各級政府為救災所需必要物資徵用、徵購或命其保管所為處分之倉儲業者，處新臺幣 10 萬元以上 50 萬元以下罰鍰
(D)相關專門職業、技術人員不從被各級政府徵調協助救災者，處新臺幣 10 萬元以上 50 萬元以下罰鍰
- 19 執行「災害防救法」相關災害防救事項致重度身心障礙者，無法依其本職責身分有關規定請領各項給付時，應比照義勇消防人員傷病、死亡之請領數額給與一次身心障礙給付 A 個基數請領，前項基數之計算，以公務人員委任第 B 職等年功俸最高級月支俸額為準，而 A、B 各值為何？
- (A) A=8、B=3 (B) A=18、B=4 (C) A=36、B=5 (D) A=90、B=6

- 20 依「災害防救法」第 40 條有關公共事業違反情形，致發生重大損害規定，下述何者非處新臺幣 3 萬元以上 15 萬元以下罰鍰？
- (A)未置專職人員，執行災害預防各項工作
 - (B)發現、獲知災害或有發生災害之虞時，未主動蒐集、傳達相關災情並迅速採取必要之處置
 - (C)未依其災害防救業務計畫，實施有關災害應變事項
 - (D)未依其災害防救業務計畫，實施有關災後復原重建事項
- 21 依「公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法」第 17 條有關第一種販賣場所內設六類物品調配室者規定，下述何者錯誤？
- (A)樓地板面積應在 6 平方公尺以上，10 平方公尺以下
 - (B)出入口應設置 0.5 小時以上防火時效之防火門
 - (C)有積存可燃性蒸氣或可燃性粉塵之虞者，應設置將蒸氣或粉塵有效排至屋簷以上或室外距地面 4 公尺以上高處之設備
 - (D)應設於建築物之地面層
- 22 依「公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法」第 13 條，有關六類物品製造場所，為涉有擋牆或具有同等以上防護性能者，其外牆或相當於該外牆之設施外側，與廠區外鄰近場所之安全距離規定，下述何者錯誤？
- (A)與紀念館之距離，應在 50 公尺以上
 - (B)與收容人員在 20 人以上 K 書中心之距離，應在 30 公尺以上
 - (C)與可燃性高壓氣體儲槽之距離，應在 20 公尺以上
 - (D)與電壓超過 3 萬 5 千伏特之高架電線之距離，應在 3 公尺以上
- 23 依「緊急醫療救護法」有關罰則規定，下述何者錯誤？
- (A)非救護技術員使用救護技術員名稱者，處新臺幣 5 千元以上 2 萬 5 千元以下罰鍰
 - (B)救護車設置機關（構）未定期施行消毒及維持清潔者，處新臺幣 5 千元以上 2 萬 5 千元以下罰鍰
 - (C)救護技術員及其他參與緊急醫療救護業務之機關（構）所屬人員，因業務而知悉或持有他人之秘密，無故洩漏者，處新臺幣 1 萬元以上 5 萬元以下罰鍰
 - (D)急救責任醫院未指派專責醫師指導救護人員執行緊急救護工作者，處新臺幣 5 萬元以上 25 萬元以下罰鍰
- 24 依「緊急醫療救護法施行細則」規定，下述何者錯誤？
- (A)單一事故、災害發生之傷病患人數達 17 人以上，或預判可能達 17 人以上者，稱為大量傷病患
 - (B)直轄市、縣（市）衛生主管機關應每年至少辦理一次轄區內醫療機構緊急醫療業務督導考核
 - (C)醫院收治一定傳染病或疑似一定傳染病之病人，經依傳染病防治法規定報告該管主管機關並經其證實後，應於 24 小時內將結果及應採行之必要措施，通知運送救護車所屬之機關（構）
 - (D)救護車設置機（關）構規定收取費用時，應掣給收費憑證
- 25 依「爆竹煙火管理條例」規定，下述何者正確？
- (A)輸入之氯酸鉀或過氯酸鉀，應運至合格儲存地點放置，並於入庫 2 日前通知當地直轄市、縣（市）主管機關清點數量後始得入庫
 - (B)未經許可擅自製造爆竹煙火，因而致人於死者，處 1 年以上 7 年以下有期徒刑，得併科新臺幣 1 百萬元以上 1 千萬元以下罰金
 - (C)陳列未附加認可標示之一般爆竹煙火者，處新臺幣 3 千元以上 1 萬 5 千元以下罰鍰
 - (D)專業爆竹煙火施放場所未投保公共意外責任保險，處負責人及實際負責執行業務之人新臺幣 60 萬元以上 3 百萬元以下罰鍰