

103年公務人員特種考試警察人員考試
103年公務人員特種考試一般警察人員考試
103年特種考試交通事業鐵路人員考試試題

等 別：三等警察人員考試
類 科：消防警察人員
科 目：消防與災害防救法規（包括消防法及施行細則、災害防救法及施行細則、爆竹煙火管理條例及施行細則、公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法、緊急救護辦法、緊急醫療救護法及施行細則、直轄市縣市消防機關火場指揮及搶救作業要點）

考試時間：2小時

座號：_____

※注意：禁止使用電子計算器。

甲、申論題部分：（50分）

- (一)不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在申論試卷上，於本試題上作答者，不予計分。
(二)請以藍、黑色鋼筆或原子筆在申論試卷上作答。

一、依「消防機關火場指揮及搶救作業要點」之規定，火場指揮官之區分及任務分別為何？（25分）

二、試就「防火管理人」、「保安監督人」及「爆竹煙火監督人」等三類人員，回答下列問題：（每小題5分，共25分）

- (一)遴聘該人員之法源依據為何？
(二)在何種情況下才應遴聘該人員？
(三)該人員初訓及複訓時數至少各應為多久？
(四)每隔多久該人員至少應接受講習訓練一次？
(五)該人員應製定計畫名稱為何？

乙、測驗題部分：（50分）

代號：4506

- (一)本試題為單一選擇題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。
(二)共25題，每題2分，須用2B鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題或申論試卷上作答者，不予計分。

- 1 未依消防法設置、銷售、陳列或使用附有防焰標示之地毯、窗簾、布幕、展示用廣告板及其他指定之防焰物品者，依法得就何者不經限期改善，逕處罰鍰之處分？①設置人員 ②銷售人員 ③陳列人員 ④使用人員（該使用場所之管理權人）
(A)①②③④ (B)①②③ (C)①② (D)③
- 2 消防法所稱管理權人係指依法令或契約對各該場所有實際支配管理權者，以直轄市為例，轄內消防分隊廳舍之管理權人，下列何者正確？
(A)消防分隊所屬直轄市市長 (B)消防分隊所屬消防局局長
(C)消防分隊所屬消防大隊大隊長 (D)該消防分隊分隊長
- 3 液化石油氣零售業者依法應備妥相關資料並定期向轄區消防機關申報之規定，下列何者正確？①定期申報，係指每年6月及12月 ②用戶安全檢查資料，包括用戶地址、檢測項目及檢測結果 ③安全技術人員應接受指定的機關或專業機構16個小時講習訓練合格並領有證書，始得充任 ④擔任安全技術人員在接受講習訓練合格後，每2年應接受複訓一次
(A)②③④ (B)①②③ (C)①②③④ (D)①④

- 4 消防法規關於消防栓之設置、保養與維護之規定，下列何者正確？①依消防法設置之消防栓，以採用地下雙口式為原則 ②消防栓之保養、維護由消防機關負責 ③消防栓之開關（轉動帽），依規定限用五角形 ④依規定消防栓附近應設明顯標誌，消防栓標誌支柱露出地面之高度為 250 公分
(A)②③④ (B)①②③ (C)①②③④ (D)③④
- 5 依災害防救法之規定，下列何者不屬直轄市、縣（市）災害防救會報之任務職掌？
(A)核定重要災害防救措施及對策 (B)推動社區災害防救事宜
(C)核定轄區內災害之緊急應變措施 (D)督導、考核轄區內災害防救相關事項
- 6 依災害防救法之規定，違反下列何者規定致遭遇危難，並由各級災害應變中心進行搜救而獲救者，各級政府得就搜救所生費用，以書面命獲救者或可歸責之業者繳納：①徵調相關專門職業、技術人員及所徵用物資之操作人員協助救災 ②危險建築物、工作物之拆除及災害現場障礙物之移除 ③劃定警戒區域，製發臨時通行證，限制或禁止人民進入或命其離去 ④指定道路區間、水域、空域高度，限制或禁止車輛、船舶或航空器之通行
(A)②③④ (B)①②③ (C)①②③④ (D)③④
- 7 依災害防救法之規定，中央災害防救委員會應儘速協調金融機構，就災區民眾所需重建資金，予以低利貸款。貸款金額、利息補貼額度及作業程序應報請①核定之，利息補貼額度由②編列預算執行之，補貼範圍應斟酌民眾受災程度及自行重建能力
(A)①=中央災害防救會報；②=各級政府
(B)①=行政院；②=各級政府
(C)①=中央災害防救委員會；②=直轄市、縣（市）災害防救委員會
(D)①=立法院；②=行政院
- 8 依公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法之規定，室外儲槽場所設置以不燃材料建造具多少小時以上防火時效之防火牆者，不受儲存液體儲槽側板外壁與儲存場所廠區間境界線距離規定之限制。
(A) 0.5 (B) 1 (C) 2 (D) 3
- 9 員工 20 人之工廠，其自衛消防編組非必設置下列何種班？
(A)救護班 (B)滅火班 (C)通報班 (D)避難引導班
- 10 依公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法之規定，室外儲槽儲存下列何者，應設置能將洩漏之儲存物侷限於特定範圍，並導入安全槽或具有同等以上效能之設施：①烷基鋁 ②烷基鋰 ③乙醛 ④環氧丙烷
(A)①②③④ (B)①④ (C)①③④ (D)①②
- 11 下列違反爆竹煙火管理條例之情事者，經命其限期改善，屆期未改善者，得按次處罰，並得予以停工或停業之處分：①合法爆竹煙火製造業者提供原料或半成品予第三人，於本條例規定之製造場所以外地點，從事製造、加工等作業 ②製造、輸入業者或零售商以外之供應者，違反規定販賣或陳列未附加認可標示之一般爆竹煙火 ③一般爆竹煙火經廢止型式認可後，其認可證書及認可標示，由中央主管機關注銷並公告之；其負責人未於中央主管機關所定期限內，回收製造、儲存或販賣場所之一般爆竹煙火 ④爆竹煙火製造場所、達中央主管機關所定管制量 30 倍之儲存、販賣場所，其負責人違反規定，投保公共意外責任保險之投保金額未達中央主管機關公告之數額
(A)①②③④ (B)①④ (C)①③④ (D)①②

- 12 依法有下列何種情形者，中央主管機關得撤銷或廢止其相關爆竹煙火之許可，並得逕行或命當事人銷毀之：①一般爆竹煙火經個別認可不合格且不能修補者 ②申請輸入專業爆竹煙火資料虛偽不實者 ③海關依法處理之爆竹煙火 ④負責人未依規定於施放舞臺煙火之外之專業爆竹煙火前，報請主管機關備查
(A)①②③④ (B)①②④ (C)①② (D)①④
- 13 依公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法之規定，下列何者正確？
(A)高閃火點物品，指閃火點在攝氏 130 度以上之第六類公共危險物品
(B)使用液化石油氣作為燃氣來源，其串接使用量達 80 公斤以上之場所，屬可燃性高壓氣體處理場所
(C)安全距離，以具有土地所有權或土地使用權者為限
(D)第一種販賣場所，指販賣裝於容器之六類物品，其數量超過管制量 15 倍之場所
- 14 依緊急醫療救護法之規定，下列何者屬中央衛生主管機關公告之公共場所，應置有自動體外心臟電擊去顫器或其他必要之緊急救護設備：①高速公路服務區 ②總噸位 100 噸以上或乘客超過 150 人之客船 ③國中（小） ④立法院
(A)①②③④ (B)①②③ (C)①②④ (D)①③④
- 15 直轄市、縣（市）消防主管機關為辦理下列事項，應指定醫療指導醫師，其中並得增加具野外醫學專業者，建立醫療指導制度，下列何者錯誤？
(A)各級救護技術員執行緊急救護之教育、訓練、督導及考核
(B)訂定各級救護技術員品質指標、執行品質監測
(C)核簽高級救護員依據預立醫療流程施行緊急救護之救護紀錄表
(D)定期辦理年度重大災害有關緊急醫療之演練
- 16 依緊急救護辦法之規定，下列何者錯誤？
(A)為確保緊急救護品質，中央主管機關應會同中央衛生主管機關每年辦理緊急救護品質考核及評估
(B)消防機關為因應特殊意外災害緊急救護需求，應研訂執行計畫，並就計畫每年實施訓練或演習乙次
(C)消防機關應每年舉辦教育訓練，使救護人員保持執行緊急救護所必要之技能及知識
(D)為確保救護車輛及裝載物品安全不受污染，各級消防機關所屬救護車輛每年定期消毒乙次
- 17 有關使用燃氣之熱水器及配管之承裝，下列何者錯誤？
(A)熱水器及其配管之安裝標準，由直轄市、縣（市）政府定之
(B)熱水器應裝設於建築物外牆，或裝設於有開口且與戶外空氣流通之位置
(C)承裝業應向直轄市、縣（市）政府申請營業登記後，始得營業。並自中華民國 95 年 2 月 1 日起使用燃氣熱水器之安裝，非經僱用領有合格證照者，不得為之
(D)承裝業營業登記之申請、變更、撤銷與廢止、業務範圍、技術士之僱用及其他管理事項之辦法，由中央目的事業主管機關會同中央主管機關定之
- 18 依消防機關火場指揮及搶救作業要點之規定，下列何項非屬救火指揮官之任務？
(A)統一指揮火場救災、偵查等勤務之執行 (B)劃定火場警戒區
(C)建立人員裝備管制站 (D)災情回報及請求支援等事宜
- 19 鄉（鎮、市）災害防救會報之任務，下列何者錯誤？
(A)核定各該鄉（鎮、市）地區災害防救計畫
(B)核定重要災害防救措施及對策
(C)推動疏散收容安置、災情通報、災後緊急搶通、環境清理等災害緊急應變及整備措施
(D)督導、考核轄區內災害防救相關事項

- 20 依爆竹煙火管理條例之規定，直轄市、縣（市）主管機關之權責，下列何者錯誤？
- (A)爆竹煙火安全管理業務之規劃、自治法規之制（訂）定、修正、廢止及執行
 - (B)爆竹煙火製造之許可、變更、撤銷及廢止
 - (C)爆竹煙火監督人講習、訓練之規劃及辦理
 - (D)輸入一般爆竹煙火之封存
- 21 各級政府應依災害防救法第 28 條第 2 項之規定，充實災害應變中心固定運作處所有關資訊、通信等災害防救器材、設備，隨時保持堪用狀態，並每 A 個月至少實施功能測試一次，每 B 個月至少舉辦演練一次，並得隨時為之。A、B 各值為何？
- (A) A=1、B=6
 - (B) A=1、B=12
 - (C) A=2、B=6
 - (D) A=2、B=12
- 22 六類物品製造場所，其外牆或相當於該外牆之設施外側，與廠區外鄰近場所之安全距離，下列何者錯誤？
- (A)與古蹟之距離，應在 30 公尺以上
 - (B)與電壓超過 35,000 伏特之高架電線之距離，應在 5 公尺以上
 - (C)與電壓超過 7,000 伏特，35,000 伏特以下之高架電線之距離，應在 3 公尺以上
 - (D)於製造場所設有擋牆防護或具有同等以上防護性能者，得減半計算之
- 23 依公共危險物品及可燃性高壓氣體設置標準暨安全管理辦法之規定，有關液化石油氣製造、販賣及儲存場所，下列何者錯誤？
- (A)液化石油氣儲存場所僅供一家販賣場所使用之面積，不得少於 10 平方公尺
 - (B)液化石油氣儲存場所供二家以上共同使用者，每一販賣場所使用之儲存面積，不得少於 5 平方公尺
 - (C)儲存場所設置位置與販賣場所距離不得超過 5 公里
 - (D)儲存場所設有圍牆防止非相關人員進入，並有 24 小時專人管理時，其距離得為 20 公里內
- 24 爆竹煙火監督人，應為爆竹煙火製造場所或達中央主管機關所定管制量 A 倍以上儲存、販賣場所之管理或監督層次幹部；爆竹煙火監督人任職期間，每 B 年至少應接受複訓一次，訓練之時間，不得少於 C 小時；爆竹煙火監督人選任後 D 日內，應報請直轄市、縣（市）主管機關備查。A、B、C、D 各值為何？
- (A) A=5、B=1、C=8、D=15
 - (B) A=10、B=1、C=16、D=30
 - (C) A=20、B=2、C=16、D=30
 - (D) A=30、B=2、C=24、D=15
- 25 依緊急救護辦法之規定，下列何者錯誤？
- (A)消防機關應訓練救護人員，使具初級、中級或高級救護技術員資格，以執行緊急救護工作
 - (B)救護人員實施緊急救護時，如緊急傷病患或其家屬拒絕接受運送，應予強制運送
 - (C)直轄市、縣（市）消防機關受理緊急傷病事故之申請或知悉有緊急事故發生時，應確認該事故之發生場所、緊急傷病患之人數及程度等，並立即出動所需之救護隊前往救護
 - (D)緊急傷病患之運送，由救護隊負責，其受理申請及就醫聯絡由救災救護指揮中心負責